




MLS Lanny GmbH

BETRIEBSANLEITUNG

CRV3 1B25ADFM



**Das Lanny Ventil –
Präzisionsventiltechnik für die Hochleistungstechnik.**

Übersicht

Der CRV31B25ADFM ist ein Ventilblock, der die Funktionen von Regel- und Schaltventilen in einem einzigen Gerät vereint. Er bietet Flexibilität und Effizienz für komplexe industrielle Prozesse, die sowohl eine präzise Steuerung als auch schnelle Schaltvorgänge erfordern. Er ist ideal für Anwendungen, bei denen Platz und Ressourcen optimiert werden müssen.

Hauptmerkmale:

- Drei integrierte Schaltventile, mit denen zwischen drei Gasen umgeschaltet werden kann
- Integriertes Druckregelventil zur präzisen Regelung des Ausgangsdrucks
- Sollwerteingang 0 bis 10 V, Istwertausgang 0 bis 10 V
- Integrierter Druckschalter
- Integrierte Eingangsdrucküberwachung
- Geeignete Gase: Sauerstoff, Stickstoff und Luft
- Eingangsdruck: Maximal 20 bar für Sauerstoff, maximal 35 bar für Stickstoff und Luft
- Druckregelbereich: 0 bis 20 bar für Sauerstoff, 0 bis 25 bar für Stickstoff und Luft
- Durchflussmenge: 920 l/min (Luft), 965 l/min (Sauerstoff) bei 8 bar Eingangsdruck und 7 bar Ausgangsdruck
- Steuerdruckbereich: 4 bis 10 bar
- EingangsfILTER: 150 µm in den Anschlüssen A, B, C
- Umgebungstemperatur: 0 bis 45 °C
- Temperatur des Mediums: 0 bis 45 °C
- Schutzart: IP54
- Anschlüsse: Gaseingänge (G3/8), Ausgang (G1/4), Steuerdruck (G1/8), Messanschluss (G1/8), Entlüftung (G1/4)
- Elektrische Anschlüsse: M12-Stecker für Spannungsversorgung, Steuerung und Gaswahl

MLS Lanny GmbH

Beermis 14, D-75323 Bad Wildbad (Germany)

Telefon: +49 (0)7081 9534-0

E-Mail: info@mls-lanny.de

Website: www.mls-lanny.de

Inhaltsverzeichnis

1	Wichtiges zu dieser Anleitung	4
1.1	Über diese Betriebsanleitung	4
1.2	Betreiberpflicht	4
1.3	Verpflichtungen des Bedienpersonals.....	4
1.4	Haftung	4
1.5	Wichtige Hinweise zu Gewährleistung / Garantie	4
2	Sicherheit	5
2.1	Bestimmungsgemäße Verwendung	5
2.2	Nicht bestimmungsgemäße Verwendung	5
2.3	Symbolerklärung	5
2.4	Allgemeine Sicherheitshinweise	6
3	Gerätebeschreibung	9
3.1	Components, ports and diagnostic elements	9
3.2	LED Beschreibung	10
4	Technische Spezifikationen	11
4.1	Tabelle Elektrische Daten	12
4.2	Steckerbelegung	13
4.3	Maßzeichnung	15
4.4	Pneumatikplan.....	16
4.5	Durchflussdiagramm	17
5	Verpackung und Versand	18
6	Montage und Anschluss	18
6.1	Vor der Installation	18
6.2	Montage und pneumatische Installation.....	19
6.3	Elektrischer Anschluss	19
7	Inbetriebnahme, Betrieb, Störung	20
7.1	Störung	21
8	Reinigung und Wartung	21
8.1	Wartung	21
8.2	Reinigung	21
9	Demontage	22
10	Entsorgung	22
11	Impressum	22

1 Wichtiges zu dieser Anleitung

1.1 Über diese Betriebsanleitung

WICHTIG
VOR INBETRIEBNAHME SORGFÄLTIG LESEN
FÜR SPÄTEREN GEBRAUCH AUFBEWAHREN

Die Betriebsanleitung ist ausschließlich für qualifizierte Fachkräfte bestimmt, die die entsprechende Qualifikation aufweisen, um MLS Ventile fachgerecht zu installieren, in Betrieb zu nehmen und zu demontieren.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung dauerhaft und jederzeit für das Fachpersonal zugänglich auf. Bei Weitergabe des Ventils an Dritte ist die Betriebsanleitung mitzugeben.

Die Unfallverhütungsvorschriften und die allgemeinen Sicherheitsbestimmungen müssen beim Betrieb des MLS Ventils unbedingt eingehalten werden.

1.2 Betreiberpflicht

Als Pflichten des Betreibers werden vorausgesetzt:

- Einhaltung der Betriebssicherheitsverordnung
- Einhaltung der gültigen nationalen Vorschriften zur Arbeitssicherheit
- Beachtung der bestimmungsgemäßen Verwendung des Produktes
- Fachkundige Einweisung des Bedienpersonals

1.3 Verpflichtungen des Bedienpersonals

Alle Personen, die mit Arbeiten an diesem Produkt beauftragt sind, haben

- die Vorschriften über Arbeitssicherheit und Unfallverhütung des Verbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften zu beachten.
- die Sicherheitshinweise in dieser Bedienungsanleitung zu lesen und zu beachten.

1.4 Haftung

Für Schäden und Störungen, die aufgrund der Nichtbeachtung der Betriebsanleitung entstehen, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Wird das Produkt zweckentfremdet, nicht bestimmungsgemäß verwendet, unsachgemäß bedient oder nicht fachgerecht installiert, repariert und gewartet, kann keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen werden.

1.5 Wichtige Hinweise zu Gewährleistung / Garantie

HINWEIS

Die Gewährleistung / Garantie erlischt automatisch, wenn der Typenaufkleber oder die Seriennummer verändert, unleserlich gemacht oder entfernt wird.

2 Sicherheit

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Der MLS-Ventilblock dient ausschließlich als Einheit zum Schalten und Steuern von Druckluft, Sauerstoff und anderen Gasen für industrielle Anwendungen.

Der Ventilblock ist ausschließlich für den Betrieb innerhalb der in den technischen Daten (Kapitel 5) angegebenen Grenzen bestimmt.

Das Ventil darf nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen in dieser Anleitung und den Sicherheitshinweisen verwendet werden.

Das Gerät darf nicht umgebaut oder in anderer Weise verändert werden.

2.2 Nicht bestimmungsgemäße Verwendung

Der MLS-Ventilblock ist nur für den im Verwendungszweck definierten Zweck zugelassen.

- Er darf nicht mit anderen als den im Verwendungszweck angegebenen Gasen oder Druckbereichen verwendet werden.
- Er ist nicht für die Verwendung im Freien zugelassen.

2.3 Symbolerklärung

Wichtige Hinweise, wie Sicherheitshinweise, sind durch entsprechende Symbole gekennzeichnet. Diese Hinweise sind unbedingt zu beachten, um Unfälle und Schäden an der Luftwand zu vermeiden.

GEFAHR

GEFAHR weist auf eine gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt.

WARNUNG

WARNUNG weist auf eine gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann.

VORSICHT

VORSICHT weist auf eine gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen kann.

ACHTUNG

ACHTUNG weist auf eine Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu einem Sachschaden führen kann.

2.4 Allgemeine Sicherheitshinweise

WARNUNG

Bedienerfehler oder nicht einhalten der Sicherheitshinweise können zu schweren Verletzungen oder Sachschäden führen.

- Lesen Sie vor dem Aufbau und der Inbetriebnahme die Betriebsanleitung aufmerksam und sorgfältig durch.
- Beachten Sie jederzeit die Sicherheitshinweise
- Betreiben Sie das Produkt ausschließlich im Sinne der bestimmungsgemäßen Verwendung
- Betreiben Sie das Produkt ausschließlich innerhalb der vorgesehenen Grenzen der technischen Daten wie in dieser Spezifikation angegeben

WARNUNG

Systeme und Anlagen, die unter Druck stehen, dürfen nur von qualifiziertem Personal bedient werden!

Montage, Installation, Inbetriebnahme, Wartung und Demontage von Druckluftsystemen dürfen nur von geschultem und erfahrenem Personal durchgeführt werden.

WARNUNG

Druckbeaufschlagte Systeme!

- Beachten Sie, dass das Produkt nur für den in den technischen Daten beschriebenen höchst zulässigen Eingangsdruck ausgelegt ist. Dieser Eingangsdruck darf nicht überschritten werden.
- Druckluftleitungen und Verschraubungen müssen für den Ein- und Ausgangsdruck des Produkts ausgelegt sein. Zulässige Ein- und Ausgangsdrücke entnehmen Sie den technischen Daten.
- Stellen Sie vor Inbetriebnahme sicher, dass die Druckleitungen richtig an Eingang und Ausgang des Produkts angeschlossen sind.
- Achten Sie darauf, dass die Verschraubung zwischen Druckluftleitungen und dem Produkt fest sitzen, um ein unbeabsichtigtes Lösen zu verhindern.
- Schalten Sie die Druckzufuhr ab, entlassen Sie den Restdruck und entfernen Sie alle Druckanschlüsse, bevor Sie das Produkt austauschen oder warten.

WARNUNG

Explosionsgefahr!

- Betreiben Sie das Produkt nicht in Räumen, mit brennbaren Gasen, Dämpfen oder Staub.

⚠️ WARNUNG

Ein beschädigtes oder nicht gefahrlos verwendbares Produkt kann zu Verletzungen führen!

Ein gefahrloser Betrieb ist nicht mehr möglich, wenn:

- das Produkt beschädigt ist,
- das Produkt nicht mehr funktioniert,
- Teile des Produkts lose oder locker sind,
- die Verbindungsleitungen beschädigt sind

In diesen Fällen ist das Produkt, unter Berücksichtigung aller relevanten Sicherheitshinweise, außer Betrieb zu setzen.

ACHTUNG

Ein optimaler Betrieb ist nur dann gewährleistet, wenn das Produkt mit einem Druck innerhalb des angegebenen Vorsteuerdruckbereichs betrieben wird. Bei Über- oder Unterschreitung dieses Bereichs kann es zu Beschädigungen am Produkt kommen.

ACHTUNG

Um das Produkt EMV-gerecht zu betreiben, sind folgende Bedingungen zu erfüllen:

- Verwenden Sie für den elektrischen Anschluss des Produkts ausschließlich abgeschirmte Kabel.
- Legen Sie Schirmanbindung, Stecker und Schaltschrank EMV-gerecht auf Masse.
- Legen Sie den Produktkörper und das Gehäuse elektrisch auf Masse (PE, Maschinenmasse).
- Stecker nicht unter Spannung einstecken oder abziehen.
 - Erst Stecker einstecken, dann Spannungsversorgung einschalten.
 - Erst Spannungsversorgung ausschalten, dann Stecker abziehen.

ACHTUNG

Gefahr eines Schadens am Produkt

Folgende Hinweise sind zu beachten, um Schäden zu vorzubeugen:

- Achten Sie darauf, dass das Produkt bei der Montage nicht verschmutzt wird. Halten Sie es frei von Staub, Öl und Fett.
- Stellen Sie sicher, dass das Druckluftversorgungssystem mit Filtern für eine Luftqualität gemäß den Angaben in den technischen Daten ausgestattet ist.
- Stellen Sie sicher, dass das Druckluftversorgungssystem für das Pilotventil mit einem Lufttrockner, Nachkühler, Wasserabscheider oder Ölabscheider ausgestattet ist. Kondensathaltige Druckluft kann Fehlfunktionen des Produkts verursachen.
- Betreiben Sie das Produkt ausschließlich mit der angegebenen Versorgungsspannung.
- Überspannung kann die Elektronik zerstören! Verwenden Sie eine geeignete Sicherung. Erden Sie das Produkt am zentralen Erdungspunkt (an der gekennzeichneten Verschraubung).
- Verwenden Sie für den elektrischen Anschluss abgeschirmte Kabel.
- Verlegen Sie Ansteuerleitungen nicht parallel zu Starkstromleitungen oder Steuerleitungen von Servomotoren, sonst kann es zu Störungen des Ansteuersignal kommen.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in feuchten Umgebungen. Die Elektronik darf nicht mit Feuchtigkeit oder Flüssigkeiten in Berührung kommen.

HINWEIS


Die Gewährleistung / Garantie erlischt automatisch, wenn Aufkleber oder Seriennummern verändert, unleserlich gemacht oder entfernt werden.

HINWEIS

Technische Änderungen vorbehalten, ohne dass darauf gesondert hingewiesen wird. Design kann vom tatsächlichen Produkt abweichen. Das Design und die technischen Daten können sich im Zuge der Weiterentwicklung ändern, ohne dass darauf gesondert hingewiesen wird.

3 Gerätebeschreibung

3.1 Components, ports and diagnostic elements



1A	Eingang Gas 1
1B	Eingang Gas 2
1C	Eingang Gas 3
2	Ausgang
H	Eingang Vorsteuerluft
K	Messanschluss
PE	Erdung

L	LED Anzeigen
M	Magnet
R	Entlüftung
X1	Stecker, M12, 4-polig für Versorgungsspannung
X2	Buchse, M12, 4-polig für EtherCAT Eingang
X3	SELECT Socket, M12, 5 pin for gas selection
	SELECT Buchse, M12, 5-polig für Gasauswahl

3.2 LED Beschreibung



LED		Farbe	LED Status	Beschreibung
POWER		gelb	An	Versorgungsspannung der Elektronik ist verfügbar
		-	Aus	Keine Versorgungsspannung der Elektronik
PRESSURE OK		grün	An	Ausgangsdruck entspricht dem eingestellten Wert
		-	Aus	Fehler Ausgangsdruck
READY		grün	An	Gas ausgewählt und kein Fehler
		-	Aus	Fehler und/oder kein Gas ausgewählt
ERROR		rot	An	Sammelmeldung Mindestens einer der folgenden Fehler ist aufgetreten: <ul style="list-style-type: none"> - Unterspannung, wenn $U < 19 \text{ V}$, (Reset bei $U > 20 \text{ V}$) - Überspannung, wenn $U > 31 \text{ V}$, (Reset bei $U < 30 \text{ V}$) - Unterdruck, wenn Sollwert $> (\text{Pin} - 500 \text{ mbar})$ (Rücksetzen bei Sollwert $< (\text{Pin} - 500 \text{ mbar})$) - Überdruck, wenn Eingangsdruck $> 41 \text{ bar}$ (Rückstellung bei $< 40 \text{ bar}$) - Übertemperatur, wenn Elektroniktemperatur $> 85^\circ\text{C}$ (Rückstellung bei $< 82^\circ\text{C}$)
		-	Aus	Kein Fehler

4 Technische Spezifikationen

Bezeichnung	Einheit	Wert
Bauart		Regelventil: Direktbetätigtes Sitzventil (3/2 WV) Schaltventil: Pneumatisch vorgesteuertes Sitzventil
Material		Aluminium eloxiert, Messing, Edelstahl
Dichtungen		NBR und FKM mit Sauerstoffzulassung PTFE
Pneumatische Anschlüsse		1A: Eingang Gas 1 1B: Eingang Gas 2 1C: Eingang Gas 3 2: Ausgang geregeltes Gas H: Input Steuerluft K: Messanschluss R: Entlüftung
Eingangsdruck	[bar]	max. 20 (Sauerstoff) max. 35 (Stickstoff, Luft)
Druckregelbereich	[bar]	0 ... 20 (Sauerstoff) 0 ... 25 (Stickstoff, Luft)
Durchflussrate bei 8 bar(a) Eingangsdruck / 7 bar(a) Ausgangsdruck 20,05°C, 1,01325 bara	l/min	920 (Luft) 965 (Sauerstoff)
Betriebsmedium		Sauerstoff, Stickstoff und Luft, ölfrei und kondensatfrei, 50 µm gefiltert nach ISO 8573- 1:2010 [4:3:3]
Betriebsbedingungen		Betriebsmedium frei von korrosiven Gasen und Staub
Steuerdruckbereich	[bar]	4 ... 10
Steuermedium		Compressed air according to ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
EingangsfILTER	[µm]	150 in A, B, C
Einbauposition		Der Magnet darf nicht nach unten zeigen
Schutzart		IP54
Gewicht	[g]	ca. 3100

Temperaturen	Einheit	Wert
Ambient temperature	[°C]	0 ... 45
Temperature of medium	[°C]	0 ... 45
Storage temperature	[°C]	-40 ... 85

Maximale Genauigkeit	Einheit	Wert
Hysterese	[% FS]	< 0.5
Linearität	[% FS]	< 0.5
Ansprechempfindlichkeit	[% FS]	< 0.5
Wiederholgenauigkeit	[% FS]	< 0.5
Temperaturdrift	[% /10K]	< 0.1
Langzeitdrift	[% FS/a]	< 0.5

Der Inhalt dieser technischen Daten ist auch als separates Datenblatt erhältlich.

Weitere technische Informationen:

Die MLS-Ventilblöcke sind in der Ausführung für 2, bzw. 3 geschaltete Gase erhältlich.
Die Ventilblöcke können über verschiedene Schnittstellen angesteuert werden, wie z.B.:
Profibus, Profinet, Ethercat, IO-Link oder analog.

4.1 Tabelle Elektrische Daten

Beschreibung	Einheit	Werte
Versorgungsspannung Elektronik	[V]	24 V DC (- 10 % ... +20 %)
Stromaufnahme Elektronik	[A]	typ. 50 mA
Versorgungsspannung Aktuator	[V]	20 ... 30 (- 10 % ... +20 %)
Stromaufnahme Aktuator	[A]	max. 1,8 A
Gegen Verpolung geschützt		

4.2 Steckerbelegung

Stecker	Pin	Wert
X1		POWER Versorgungsspannung - 4-poliger A-codierter M12-Stecker



Polbild, Kontaktseite Stecker

	1	+24 V DC supply voltage
	2	n.c. (optional 2. connection +24 V DC supply voltage)
	3	0 V DC supply voltage supply voltage
	4	n.c. (optional 2. connection +0 V DC supply voltage)

Stecker	Pin	Wert
X2		CONTROL Steuerung - 8-poliger A-codierter Stecker



Polbild, Kontaktseite Stecker

	1	Set value +, 0 ... 10 V or 4 ... 20 mA, dependent on design
	2	Set value -, Default GND, optional Differential input, dependent on design
	3	GND
	4	Feedback input pressure, 0 ... 10 V or 4 ... 20 mA, dependent on design
	5	Feedback output pressure, 0 ... 10 V or 4 ... 20 mA, dependent on design
	6	DIO1, Default "Ready output", optional "Enable Input"
	7	DIO2, Default "Pressure OK Output", optional "Unused input"
	8	DIO3, Default "Vent input, optional "Venting output"

Stecker	Pin	Wert
X3		SELECT Auswahl - 5-poliger B-codierter M12-Stecker




Polbild, Kontaktseite Stecker

1	DI, "Select Gas A"
2	DI, "Select Gas B"
3	GND
4	DI, "Select Gas C"
5	n.c.


4.3 Maßzeichnung

Maße in mm




Technische Änderungen vorbehalten

4.4 Pneumatikplan



1A	Eingang Gas 1 (G3/8)
1B	Eingang Gas 2 (G3/8)
1C	Eingang Gas 3 (G3/8)
2	Ausgang (G1/4)
H	Eingang Pilotdruck (G1/8)
K	Messanschluss (G1/8)
R	Ausgang (G1/4)
B1	Sensor Eingangsdruck aktiviertes Gas
B2	Sensor Ausgangsdruck

4.5 Durchflussdiagramm



Je nach

Ausrichtung und Beschaffenheit der Versorgungsdruckleitung kann der Durchfluss variieren.

5 Verpackung und Versand

ACHTUNG

Verwenden Sie nur Originalverpackungen.

Nur Originalverpackungen gewährleisten eine eindeutige Identifizierung, eine sichere Lagerung und eine einfache Handhabung.

- Bewahren Sie das Gerät bis kurz vor dem Einbau in der Originalverpackung auf.
- Für die Entsorgung der Verpackung siehe das Kapitel Entsorgung.
- Entfernen Sie die Verschlussstopfen bzw. Klebefolien erst vor dem Einbau.

6 Montage und Anschluss

⚠ Gefahr

Lebensgefahr durch falsche Installation

Nicht sachgemäß befestigte Anschlüsse können sich durch den hohen Druck lösen und lebensgefährliche Verletzungen verursachen.

- Das Ventil muss an allen Befestigungsbohrungen an der Maschinenkonstruktion befestigt sein.
- Alle Anschlüsse müssen mit für diesen Druck vorgesehenen Leitungen angeschlossen werden.
- Für Befestigung und Anschlüsse die korrekten Anzugswerte der Teilehersteller einhalten.

⚠ WARNUNG

Druckbeaufschlagte Systeme und Einrichtungen dürfen nur von qualifiziertem Personal bedient werden!

Montage, Installation, Inbetriebnahme, Wartung und Demontage von Druckluftsystemen dürfen nur von ausgebildetem und erfahrenem Personal durchgeführt werden.

⚠ WARNUNG

Beachten Sie alle Sicherheitshinweise von Kapitel 2

Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise in der Betriebsanleitung kann zu einer Fehlfunktion des Produkts oder zu einer ernststen Gefahr für den Bediener führen.

6.1 Vor der Installation

Vergewissern Sie sich vor dem Einbau des Ventils, dass:

- das stationäre Leitungssystem drucklos gemacht und entlüftet wurde.
- die Leitungen sauber und frei von Partikeln sind.
- die Absperrventile an das Druckleitungssystem der Anlage angeschlossen sind.

6.2 Montage und pneumatische Installation

⚠ WARNUNG

Systeme und Anlagen, die unter Druck stehen, dürfen nur von qualifiziertem Personal bedient werden!

Montage, Installation, Inbetriebnahme, Wartung und Demontage von Druckluftsystemen dürfen nur von geschultem und erfahrenem Personal durchgeführt werden.

Das Ventil muss an allen Befestigungslöchern gemäß der Maßzeichnung mit Schrauben an der Anlage befestigt werden.

Das Ventil muss entsprechend der Anschlusskennzeichnung und den Angaben in den technischen Daten und der Gerätebeschreibung eingebaut werden.

6.3 Elektrischer Anschluss

⚠ WARNUNG

- Elektrische Anschlüsse und Systeme dürfen nur von geschultem und erfahrenem Personal installiert und betrieben werden.
- Verwenden Sie ein Netzgerät mit elektrischer Schutztrennung nach DIN EN 60204-1.
- Erfüllen die Anforderungen für PELV-Stromkreise nach DIN EN 60204-1.

Schließen Sie das Ventil immer an die Masse an. Der Anschlusspunkt ist in der Gerätebeschreibung angegeben.

Das Ventil muss entsprechend der Anschlusskennzeichnung und den Angaben in den technischen Daten und der Gerätebeschreibung eingebaut werden.

7 Inbetriebnahme, Betrieb, Störung

⚠️ WARNUNG

Systeme und Anlagen, die unter Druck stehen, dürfen nur von qualifiziertem Personal bedient werden!

Montage, Installation, Inbetriebnahme, Wartung und Demontage von Druckluftsystemen dürfen nur von geschultem und erfahrenem Personal durchgeführt werden.

ACHTUNG

Ein optimaler Betrieb ist nur dann gewährleistet, wenn das Produkt mit einem Druck innerhalb des angegebenen Vorsteuerdruckbereichs betrieben wird. Bei Über- oder Unterschreitung dieses Bereichs kann es zu Beschädigungen am Produkt kommen.

ACHTUNG

Ein optimaler Betrieb ist nur dann gewährleistet, wenn das Produkt innerhalb des angegebenen Druckbereichs betrieben wird. Bei Über- oder Unterschreitung dieses Bereichs kann es zu Beschädigungen am Produkt kommen.

ACHTUNG

Wird ein Sollwert vorgegeben, ohne dass das Gerät mit Druck beaufschlagt wird, oder ist der Betriebsdruck kleiner oder gleich dem Sollwert, so ist eine übermäßige Erwärmung des Magneten die Folge. Dies kann zu einer verminderten Genauigkeit des Sensorsystems sowie zu einer verkürzten Lebensdauer der empfindlichen elektronischen Bauteile führen:

- Stellen Sie sicher, dass der Betriebsdruck ausreichend höher ist als der maximale geregelte Ausgangsdruck oder der maximale Einstellwert.

Beachten Sie die Betriebsbedingungen und zulässigen Grenzwerte (→ Technische Daten).

- Halten Sie hochfrequente elektromagnetische Strahlenquellen (z.B. Funkgeräte, Mobiltelefone, andere Störsender) und starke Magnetfelder vom Gerät fern, um Störungen des Sollwertsignals zu vermeiden.

7.1 Störung

▲ WARNUNG

- Wenn das Gerät nicht mehr gefahrlos betrieben werden kann, ist es außer Betrieb zu setzen und gegen unbeabsichtigten Betrieb zu sichern.
- Ein gefahrloser Betrieb ist nicht mehr möglich, wenn:
 - das Gerät beschädigt ist
 - das Gerät nicht mehr funktioniert
 - Teile des Gerätes lose oder locker sind
 - die Verbindungsleitungen beschädigt sind.

Sehr geehrter Kunde, unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte dieses Produkt trotzdem nicht einwandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr.

Wenn Sie den Fehler nicht selbst beseitigen konnten, wenden Sie sich bitte an unsere

Service-Nummer 07081 9534-0

HINWEIS

Die Gewährleistung / Garantie erlischt automatisch, wenn Aufkleber oder Seriennummern verändert, unleserlich gemacht oder entfernt werden.

8 Reinigung und Wartung

▲ WARNUNG

Nicht sachgemäße Wartungsarbeiten können zu Verletzungen führen!

- Inspektions- oder Wartungsarbeiten an Produkten und der Anlagen dürfen erst dann ausgeführt werden, wenn überprüft wurde, dass dieselben sich in sicheren und gesperrten Schaltzuständen befinden.
- Reparaturen und Wartungen dürfen nur vom Hersteller oder durch vom Hersteller beauftragte Fachkräfte durchgeführt werden.
- Sollen Bauteile bzw. Komponenten entfernt werden, müssen alle relevanten Sicherheitshinweise eingehalten werden. Unterbrechen Sie dann die Druckversorgung und die Stromversorgung und lassen Sie den gesamten Restdruck aus dem System ab.

8.1 Wartung

Abgesehen von der regelmäßigen Reinigung gibt es für den Endverbraucher keine Wartungsarbeiten. Im Falle einer Reparatur muss das Gerät an den Hersteller eingeschickt werden.

8.2 Reinigung

Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem weichen Tuch.

Das zulässige Reinigungsmittel ist Wasser oder Seifenlösung (max. 50 °C).

9 Demontage

WARNUNG

Unter Druck stehende Systeme und Geräte sind gefährlich!

Druckbeaufschlagte Systeme und Geräte dürfen nur von qualifiziertem Personal montiert, installiert, in Betrieb genommen, gewartet, repariert, außer Betrieb gesetzt und demontiert werden.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um das Gerät zu zerlegen:

1. Schalten Sie alle Energiequellen aus:
 - 1.1. Versorgungsspannung
 - 1.2. Versorgungsdruck
2. Machen Sie das System drucklos.
3. Entfernen Sie alle elektrischen und pneumatischen Anschlüsse.
4. Lösen und entfernen Sie die Befestigungsschrauben und nehmen Sie das Gerät ab.

10 Entsorgung



Entsorgen Sie das Produkt entsprechend der in Ihrem Land geltenden Umweltvorschriften.

Elektrische Geräte dürfen nicht zusammen mit Haushaltsabfällen entsorgt werden. Geben Sie Elektronikteile bei einer zentralen Sammelstelle für Elektronikschrott ab.



Die Verpackung des Produkts besteht aus recyclingfähigen Materialien. Entsorgen Sie diese sortenrein in die dafür vorgesehenen Sammelbehälter, damit sie der Wiederverwertung zugeführt werden können.

Wenden Sie sich für Ratschläge zum Recycling an Ihre Kommunalbehörde oder Ihren Hersteller.



Das Gerät ist bleifrei und enthält nur RoHS-konforme Bauteile.

11 Impressum

Diese Betriebsanleitung wird herausgegeben von der

MLS Lanny GmbH

Beermiss 14, D-75323 Bad Wildbad (Germany)

Fon: +49 (0)7081 9534-0

E-Mail: info@mls-lanny.de

Website: www.mls-lanny.de

© MLS Lanny GmbH, 2025, alle Rechte vorbehalten.

Diese Betriebsanleitung entspricht dem aktuellen technischen Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung.

Dieses Dokument darf ohne schriftliche Zustimmung des Herstellers nicht verbreitet oder vervielfältigt werden. Alle Rechte vorbehalten bei Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmusterregistrierung.

Technische Änderungen vorbehalten.